



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Орск, пл. Гагарина, д. 7, тел. 8 (3537) 22-00-35, e-mail: ondorsk@56.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 29/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр детского технического творчества" г.Орска, (указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области (главного Государственного инспектора г. Орска и г. Новотроицка по пожарному надзору) Пешикова Евгения Николаевича,

№ 29 от «11» февраля 2022 года
в период с «15» февраля 2022г. по «28» февраля 2022 г.
старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку Государственный инспектор г. Орска и г. Новотроицка по пожарному надзору, Михайлова К.Е., лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр детского технического творчества" г.Орска Турбина Ольга Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

		требования которого (-ых) нарушены		
1.	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам противопожарной защиты здания, а именно: ППКП не отображает неисправность извещателя пожарного дымового.	п. 54 ППР в РФ, ст. 54 ФЗ №123, п/п «б», «г» п. 7.3.1. ГОСТ 53325-2012	29.07.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующийся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, а именно: дата ввода системы АУПС в эксплуатацию 05.08.2006 г., в том числе дымовых пожарных извещателей ИП-212-41 М, – однако в паспорте на данный пожарный извещатель прописано, что средний срок службы извещателя составляет 10 лет, средняя наработка пожарного извещателя на отказ составляет 60 000 часов, при этом за период эксплуатации системы проводилась лишь частичная замена пожарных извещателей ИП-212-41 М	п. 54 ППР в РФ	29.07.2022	
3.	Формирование сигнала о пожаре не отвечает требованиям алгоритмов принятия решений о пожаре, а именно: при снятии пожарного извещателя с розетки пожарного извещателя формируется сигнал на пульт ЦППС 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России с ПАК «Стрелец Мониторинг» о пожаре на объекте.	п. 7, ст. 83 ФЗ №123, п. 54 ППР в РФ, п. п. «г» п. 7.4. ГОСТ 53325-2012	29.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Сергей Чотт Арбушев

 (должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

С/П

 (подпись)

« 28 » февраля 2022 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Орску и городу
Новотроицку Михайлова Ксения Евгеньевна,
лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



« 28 » февраля 2022 г.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587393

Владелец Турбина Ольга Викторовна

Действителен с 29.09.2022 по 29.09.2023