

АКТ
проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации

«28» марта 2022г.

Комиссия в составе:

Исполнитель: **ООО Технический Центр «Безопасность»**

Заказчик: **МАУДО «Центр детского технического творчества»**

Составили настоящий акт в том, что система автоматической пожарной сигнализации в помещениях МАУДО «ЦДТТ», расположенных по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станиславского, д.61. находится в работоспособном состоянии.

Произведена замена:

1. ППКОП Гранд Магистр 6 (2006 года выпуска) на ППКОП Гранд Магистр 8А (2022 года выпуска).
2. ИП 212-41 (извещатель пожарный дымовой) на ИП 212-141 извещатель пожарный дымовой (2022 года выпуска) - в количестве 35 штук.

Работа по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации проводится ООО Технический Центр «Безопасность» согласно договора №8-ТО от 24.12.2021г.

Исполнитель:


ООО Технический Центр «Безопасность»

Директор  Зверянский А.И.



Заказчик:

МАУДО «ЦДТТ»

Директор  Турбина О.В.

